



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos
Colombianos
Sistema 5

No. **07365**

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
FUSIBLES ALTA TENSIÓN	FUSIBLES HH. LIMITADORES DE CORRIENTE	24 KV HASTA 200 A Y 36 KV HASTA 160 A

CÓDIGO IAF:	19	CÓDIGO NACE:	27.12	CÓDIGO ICS:	29.120.50 29.240.30
-------------	----	--------------	-------	-------------	------------------------

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE.

Fabricado por:
Manufactured by:

INTER-TEKNIK ELEKTRIK TIC. VE SAN. LTD. STI planta de **CAYIROVA, KOCAELI, TURQUÍA**
y comercializado por **ELECTRICAS BOGOTA LTDA**

Calle 16 No. 12-56, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.19)

Fecha de Certificación: 2019 / 03 / 15

Fecha de Actualización: 2021 / 02 / 13

Fecha de Vencimiento: 2022 / 03 / 14

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de renovación: 2022 / 03 / 14

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 07365

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2019 / 03 / 15

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2021 / 02 / 13

FECHA DE VENCIMIENTO: 2022 / 03 / 14

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE FUSIBLES ALTA TENSIÓN

Producto	Fusibles HH. Limitadores de corriente	
Referencia	24 KV Hasta 200 A	36 KV Hasta 160 A
Marca	FUSE-TEKNIK	
Tensión Nominal	24 kV	36 kV
Corriente Nominal	Hasta 200 A	Hasta 160 A
Capacidad de interrupción	16, 25, 31.5, 40, 63 kA	
Clase	Back-up	
Mecanismo de operación	Percutor	
Aplicación	Protección de redes subterráneas de M.T.	
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.19)	

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460